

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00011/2020-000

1 - Itens da Licitação

1 - Câmara frigorífica

Descrição Detalhada: CÂMARA FRIA PARA CONGELAMENTO. APLICAÇÃO: congelamento e armazenamento de carnes com movimentação aproximada de 1 tonelada em regime de rodízio diário.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Total (R\$): 58.260,00

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (1)

Grupo: G1

2 - Câmara frigorífica

Descrição Detalhada: CÂMARA FRIA PARA DEGELO. APLICAÇÃO: degelo/descongelamento de gêneros alimentícios com movimentação aproximada de 1 tonelada em regime de rodízio diário.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Total (R\$): 51.273,33

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (1)

Grupo: G1

3 - Câmara frigorífica

Descrição Detalhada: CÂMARA FRIA PARA RESFRIAMENTO. APLICAÇÃO: resfriamento e armazenamento de gêneros alimentícios (hortifrutigranjeiros) com movimentação aproximada de 1 tonelada em regime de rodízio diário.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Total (R\$): 51.466,67

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (1)

Grupo: G1

4 - Câmara frigorífica

Descrição Detalhada: CÂMARA FRIA PARA LIXO RESFRIADO. APLICAÇÃO: armazenamento de lixo orgânico com movimentação de 100 Kg por dia.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Total (R\$): 41.323,33

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (1)

Grupo: G1

5 - Câmara frigorífica

Descrição Detalhada: PAINEL TÉRMICO PARA VEDAÇÃO. APLICAÇÃO: separação física do espaço entre a antecâmara e o acesso a cozinha industrial, com o objetivo de não deixar que o ar-quente proveniente da cozinha, adentre nas antecâmaras. Será constituído apenas por um painel com uma porta de acesso.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Total (R\$): 13.990,00

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (1)

Grupo: G1

2 - Composição dos Grupos

Grupo 1			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	Câmara frigorífica	1	Unidade
2	Câmara frigorífica	1	Unidade
3	Câmara frigorífica	1	Unidade
4	Câmara frigorífica	1	Unidade
5	Câmara frigorífica	1	Unidade